

Калининское МУП «Градостроительство»

Градостроительное заключение

от 04 2022г.

№ 01

г. Калининская

Градостроительное заключение подготовлено по заявке администрации МАУ ДО ДЮСШ ст. Калининской, на предмет обеспечения требований беспрепятственного доступа маломобильных групп населения.

Произведено обследование двухэтажного здания ДЮСШ, расположенного в ст. Калининской по пер. Лесному, 11.

Обследованием на месте установлено: здание двухэтажное, имеет несколько входов - главный вход и второстепенные входы. Мероприятия для свободного доступа МГН в здание ДЮСШ разработаны для входа в спортзал - одноэтажная часть здания (согласно техпаспорта помещение № 24). Ширина створки входной двери, составляет 1,35 м - одна створка 0,90м, высота порога внутри помещения - 8 см, что не соответствует требованиям п.6.1.5 СП 59.13330. 2020. Высота цоколя данной части здания от уровня отмостки составляет 0,15м. Пандус отсутствует, а так же отсутствует площадка и пандус внутри помещения. В 2-х этажной части здания имеются туалеты и душевые для посетителей занимающихся спортом, но отсутствует возможность устройства санитарной кабины размером 1,65х2,20 для маломобильных групп населения.

Согласно СП.59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства от 30 декабря 2020г. №904/пр п.4,1 в случае невозможности полного приспособления объекта для нужд МГН следует осуществлять проектирование архитектурно- строительных, инженерно- технических решений и организационные мероприятия по адаптации объектов в рамках «разумного приспособления».

С этой целью необходимо произвести следующие мероприятия:

предусмотреть указатель направления движения к входу в часть здания, приспособленному для МГН;

при замене входной двери порог не должен превышать 0,014м.

- произвести строительство площадки и пандуса как снаружи так и внутри помещения. Площадка должна иметь размеры не менее 2,20х2,20м.

- предусмотреть двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9-0,7м. площадки и пандуса. Расстояние между поручнями должно быть 0,9-1,0м.

По продольным краям марша пандуса следует установить бортики высотой не менее 0,05м.; Обеспечить уклон пандуса - 5%.

- предусмотреть устройство навеса над площадкой и пандусом, и водоотвод.

Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчётливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. В качестве поверхности пандуса допускается использовать рифленую поверхность или металлические решётки (п.5.1.16).

- перед пандусом, за 0,8-0,9м, должна быть предусмотрена предупредительная тактильная полоса. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3м (п.5.1.10);

- вблизи входа в спортзал разместить автостоянку для транспорта инвалида с размерами 6,0х3,6м. Установить дорожный знак на стене здания на высоте не менее 1,5м.

Директор КМУП «Градостроительство»



Р.Е.Шевченко Р.Е.Шевченко